TUSSENVERDIEPING
zie tekening WB_302

BN1
BN2
hellingbaan
A-0.01 Autohelling parkeerkelder 48,8 m²
AT.03 Stallingsgarage 315,8 m²
A0.1 entreehal 33,0 m²
A0.2 trap
A0.15 Hydrofoor 14 m²
0.3 Commerciele ruimte 47,2 m²
0.4 Werkruimte 26,7 m²
0.7 Commerciele ruimte 91,6 m²
T-01a
T-01b
T-03
T-05
schoonloopmat
Kabelgoot 200 MM
Kabelgoot 200 MM inclusief scheidingsschot
IN COMMERCIELE RUIMTE GEREKEND OP:
1 VERDEELKAST HAFNOHM BESTAANDE UIT
- 1 HOOFDSCHAKELAAR 4 POLIG - 40 AMP
- 2 AARDLEKSCHAKELAARS 4 POLIG - 30 mA
- 5 INSTALLATIE AUTOMATEN 230 VOLT - 16AMP
- 1 BELTRANSFORMATOR
1 RVS BELDRUKKER FABRIKAAT OXLOC 50 MM
IN "WARME" METERKAST 1 DUBBELE WANDCONTACTDOOS
Detailoverzicht Achtergevel achtergevel 2
binnenwanden
steikozijnen
betonspanningen
gevelelementen
2000 5600 4800 6000 5400 5400 6000 4800 5600 2000
43600

Revisie

SCHIJF B.V.
AMSTELDIJK – NOORD 22 1422 XW UITHOORN TEL. 0297- 561255
POSTBUS 89 1420 AB UITHOORN FAX. 0297- 540128

OPDRACHTGEVER : Vink Bouw Nieuwkoop B.V.
ONDERDEEL : Elektrische Installatie
WERK : 32 appartementen PUUUR Bulkslotenham Begane grond

| | | WIJZIGING | DATUM |
|---|---|---|---|
| TEKENAAR | LBB | 1 | 04-11-2015 |
| GETEKEND | LBB | 2 | 03-02-2016 |
| DATUM | 17-08-2015 | 3 | 28-11-2016 |
| FORMAAT | A0 | 4 | |
| SCHAAL | 1:50 | 5 | |

WERKNUMMER: 15-062
BLADNUMMER: A-022