



INDIEN VAN TOEPASSING

Voeding energiebedrijf  
3 x 40A

Door nutsbedrijf

STROOMSTELSEL : TT  
 SPANNING : 230/400V AC 50 Hz  
 KORTSLUITVASTHEID : 4,5 kA

- INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN:
- automaten B-karakteristiek
  - aansprekstrom aardlekschakelaar/aardlekautomaat 30 mA
  - leiding VD 2,5mm<sup>2</sup>/YMK 2,5 mm
  - aardverspreidingsweerstand Ra ≤ 1,5 Ohm

Totaal schijnbaar vermogen 46900 VA  
 Gelijktijdigheid 60%  
 Totaal werkelijk vermogen 28140 VA

# Revisie

# SCHIJF

B.V.



AMSTELDIJK – NOORD 22 1422 XW UITHOORN TEL. 0297– 561255  
 POSTBUS 89 1420 AB UITHOORN FAX. 0297– 540128

OPDRACHTGEVER : Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

ONDERDEEL : CVZ

WERK : Project Buiksloterham – PUUR

SCHAAL	nvt	WIJZIGING	DATUM
GETEKEND	LdB	A	28-11-2016
DATUM	26-08-2015	B	
GECONTR.	AS	C	
DATUM		D	

WERKNUMMER: 15-062  
 BLADNUMMER: CVZ-001