

Van: Puuur BSH <puurbsh@gmail.com>
Datum: 18 december 2020 om 16:05:59 CET
Aan: Pascal Spaan <ps@vinkbouw.nl>
Onderwerp: Opleverpunten Puuur BSH

Geachte heer Spaan,

Vanuit het bestuur van de VVE Puuur BSH wil ik u wijzen op een aantal oplever- en mogelijk bouwkundige problemen in het appartementencomplex Puuur BSH.

Scheuren in muren noodtrappenhuis 7^e en 8^e etage

Ruim een jaar geleden werden wij door een bewoner van het pand gewezen op scheuren in de muren in het noodtrappenhuis op de 7^e en 8^e etage. Dit betroffen schuren van ongeveer 0,5 cm die trapsgewijs over de gehele etagehoogte van de muur liepen. Deze scheuren zijn hierna door Vink Bouw dichtgesmeerd en hierbij werd gezegd dat het waarschijnlijk kwam door de overgang van verschillende materialen.

Nu een jaar later zijn de schuren weer terug en ze lijken zelfs groter geworden. Bijgevoegd een aantal foto's van de huidige situatie.

Cylinder van deur naar dakterras

Al bij de 1^e opleveringsronde is er een opleverpunt genoteerd over het cilinderset van de deur naar het dakterras. De cilinder is te groot voor deze deur. Er zou een nieuwe cilinder in geplaatst gaan worden. Dit is tot op heden niet gebeurd. Foto bijgevoegd.

Brandweerkluis niet aangebracht

Tot op heden is er geen cilinder aangebracht in de brandweerkluis. We hebben hier al meerdere malen melding van gemaakt. De sleutels hiervoor zijn bij Vink Bouw afgegeven. Na bijna 4 jaar wordt het wel eens tijd dat de cilinder ook geplaatst wordt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVE PUUUR BSH